



Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Puhova ulica 10, SI 2250 PTUJ
Telefon: (02) 787 51 11
Telefax: (02) 771 36 01
ID: SI65735676
TRR NKBM: 04202-0000289870

OBČINA MARKOVCI			
Prejeto	29. 05. 2014		
Org.en	Številka	Priloga	Vrednost
	709		

OBČINA MARKOVCI
Markovci 43

2281 MARKOVCI

Ptuj, 29.05.2014

Zadeva: Intervencijska izgradnja vodovoda v naselju Stojnci

Spoštovani,

Komunalno podjetje Ptuj d.d. kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Markovci ugotavljamo, da v naselju Stojnci, v smeri proti naselju Muretinci, poteka primarni vodovodni cevovod premera 200 mm, preko katerega oskrbujemo prebivalce občine Gorišnica, del občine Markovci in del občine Dornava s pitno vodo.

Na omenjeni trasi se je v sklopu projekta "Zaščita podtalnice ptujskega polja" vzporedno s traso vodovoda zgradila fekalna kanalizacija.

Pri izvedbi zemeljskih del izgradnje kanalizacije, katera poteka v večji globini, je prišlo do nepopravljive škode na vodovodnih ceveh, katere so iz azbest cementa in so zelo občutljive na tresljaje in premike (posedke) v niveleti vodovoda.

Zaradi opisanih težav smo v zadnjem času imeli več poškodb na tem vodovodnem cevovodu, kar ima za posledico moteno dobavo pitne vode prebivalcem treh občin. Ker je cevovod večjega premera, je zadevo težko sanirati, sama okvara pa lahko povzroči veliko posredno (popravilo napake) in neposredno (izliv vode, poškodbe na okoliških zgradbah, nepremičninah) škodo.

Ker je na kanalizacijskem sistemu potrebno izvesti še hišne priključke, kateri se lahko naredijo samo tako, da prečkajo obstoječi vodovod pod njegovo niveleto, smo glavnega izvajalca kanalizacije pozvali, da nemudoma prekine z aktivnostmi na gradbišču, saj vodovodni cevovod ne bi prenesel teh obremenitev in bi bila škoda še veliko večja.

Zaradi vseh naštetih dejstev, vas kot lastnika vodovodnega cevovoda pozivamo, da nemudoma pristopite k izvedbi novega cevovoda, saj je lahko v nasprotnem primeru ogrožena oskrba s pitno vodo prebivalcev več občin.

S spoštovanjem!


Sestavil:

Rado Vek



Direktor:

mag. Janko Širec



KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ. d.d. 1
Puhova ulica 10