

**telefon: 04 / 5023500    telefax: 04 / 5023513    e-mail: [info@loska-komunala.si](mailto:info@loska-komunala.si)**

Številka: 282/2016  
Datum: 25.08.2016

OBČINA ŠKOFJA LOKA  
OBČINSKI SVET  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka

Zadeva: Vprašanje svetnika

Prejeli smo vaše zaprosilo za pisni odgovor v zadevi Vprašanje svetnika, št. 9000-0001/2014 z dne 8.7.2016, v katerem povzimate vprašanje svetnika Rolando Krajnik (KEL), ki je na 15.redni seji podal vprašanja glede začetne globine hišnega priključka, upoštevanja oz. neupoštevanja globine prodiranja mraza in upoštevanja priporočenega 2% padca hišnega priključka za konkretna primerata Reteče 49A in Godešič 153 v Škofji Loki pri izdaji soglasij za priključitev na javno kanalizacijo.

Svetnik Rolando Krajnik (KEL) je v februarju 2016 in nato še v juniju 2016 na naše podjetje naslovil navedena vprašanja, na katera smo mu pisno odgovorili z dopisi:

- številka: 063/2016 z dne 25.02.2016 v zadevi: Odgovor na dopis z dne 12.2.2016 – Soglasje za priključitev objektov na javno kanalizacijo,
- številka: 222/2016 z dne 09.06.2016 v zadevi: Odgovor na dopis z dne 07.06.2016 – Soglasje za priključitev objektov na javno kanalizacijo,
- številka: 229/2016 z dne 14.06.2016 v zadevi: Odgovor na dopis z dne 12.06.2016 – Soglasje za priključitev objektov na javno kanalizacijo in
- številka: 232/2016 dne 16.06.2016 v zadevi: Odgovor na dopis z dne 14.06.2016 - Soglasja za priključitev objektov na javno kanalizacijo.

Vsa vprašanja in odgovori so bili poslani v vednost Županu Občine Škofja Loka.  
V navedenih dopisih smo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

Navedena objekta imata obstoječe hišne kanalizacijske priključke v greznici zgrajene na globini, ki je manjša od 120 cm.

V obeh primerih je globina javne kanalizacije, na katero je v soglasjih podana možnost priključitve, večja od 120 cm.

Lastniki objekta Godešič 153 so želeli koristiti javno kanalizacijsko omrežje, ki je zgrajeno in ki jim omogoča priključitev objekta in odvajanje komunalnih odpadnih voda iz objekta, saj so v avgustu 2016 gravitacijsko priključili objekt Godešič 153 na javno kanalizacijo in pričeli koristiti navedeno javno komunalno infrastrukturo.

Objekt Reteče 49A trenutno še ni priključen na javno kanalizacijo.

Vse obtožbe svetnika Rolanda Krajnik (KEL) zavračamo kot neosnovane.

Lepo pozdravljeni,



Direktorica:  
Mateja Žumer, dipl.inž.grad.

