



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 2373 31 01

F: 04 2373 31 06

E: obcina.kranj@kranj.si

www.kranj.si

Št.: 032-9/2014-4151

Kranj, 7.5.2014

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Zadeva: **Odgovor na svetniško vprašanje oz. predlog**

Svetnica Saša Kristan je na 31. seji Sveta MOK dne 26.2.2014, predlagala:

- V pritličju v spodnji avli občine je klančina za invalide. Klančina nima ograje, ampak visok rob, ob katerega se marsikdo spotakne in pade. Predlagala je, da bi se tam postavila ograja.

Odgovor Službe za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve Mestne občine Kranj

Positivna zakonodaja RS opredeljuje zahteve glede dostopnosti v objektih javne rabe tudi za gibalno ovirane ljudi, pri čemer omogoča določene olajšave za objekte, varovane na podlagi predpisov o kulturni dediščini, kamor sodi tudi stavba Mestne občine Kranj.

Ograja je za premostitve, ki presegajo 0,45 m višine oz. vsaj 5 stopnic, predpisana oprema, za manjše ni potrebna.

V našem primeru gre za premoščanje s štirimi stopnicami oz. s klančino v naklonu 7,8 %, kar je znotraj predpisanih parametrov za take gradbene elemente.

Ga. Kristan je opozorila na visok rob ob klančini, ob katerega se ljudje spotikajo in padajo.

Klančina za dostop z invalidskimi (in otroškimi) vozički mora biti opremljena s povišanim robom, saj bi sicer voziček lahko zdrsnil z nje, kar bi za invalida pomenilo še večjo težavo, kot za gibalno neovirano osebo, ko se obenj spotakne. Gre pa za nekaj centimetrov visok rob, ki smo ga s strani označili s trakom za večjo opaznost, saj smo se nevarnosti spotikanja zavedali že od izgradnje klančine in opremo uskladili z veljavnimi pravilniki.

Prostor, v katerem je novozgrajena klančina, t.j. vhodna veža stare stavbe MOK, zgrajene v zgodnjih štiridesetih letih prejšnjega stoletja, ne omogoča veliko manevrskega prostora za tovrstne posege. Dograjeni objekti v poznih petdesetih oz. v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja so bili zgrajeni tako, da so talne površine starega in novega objekta zamaknjene po višini, zaradi česar je objekt kot celota nedostopen za gibalno ovirane občane, za premoščanje teh višinskih razlik pa so bile zgrajene stopnice. Vhodi v objekt so bili dostopni izključno preko stopnišč, razen v avlo palače – t.j. dvoranskega dela stavbe, od koder pa v ostali del stavbe spet vodijo stopnice.

Občina je v preteklem desetletju izdelala nov dostop v stavbo, s katerim omogoča dostop občanom na vozičkih, v lanskem letu pa je prejšnjo kovinsko klančino (ob katero se ni nihče »spotikal« ne tako ne drugače, čeprav je bila povsem neprimerna za samostojen dostop z invalidskim vozičkom) nadomestila z grajeno klančino, ki ustreza predpisom.

Ob upoštevanju navedenih predpisov glede zagotavljanja dostopa je treba upoštevati tudi vidik uporabe prostorov in dostopov v primeru evakuacije zaradi potresa, požara ipd. V takih primerih je vsaka dodatna

oprema v relativno ozkem prehodu, razdeljenem na klančino in stopnice, ovira. Isto velja za dostavo ali prenašanje večjih predmetov (npr. omar ali drugih objektov večjih dimenzij) med starim in novejšim delom objekta, kjer bi ograja pomenila oviro.

Klančino smo zato dodatno označili v skladu s 37. členom Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.


Upoštevani so bili naslednji predpisi v povezavi z Zakonom o graditvi objektov:

- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, UL RS št. 125/2003, 110/2005
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi in večstanovanjskih stavbah (Ul RS 97/2003, 77/2009).
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS , št. 89/1999, 39/2005)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS , št. 43/2011)

Pripravila

Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve

Vodja
Sašo Govekar



Župan
Mohor Bogataj

zanj
Bojan Homar
PODŽUPAN

Priloga:

- odgovor Inšpektorja za delo z dne 6.5. 2014 o navedeni problematiki

PRILOGA

From: OE KRANJ IRSD [mailto:kranj.irsd@gov.si]
Sent: Tuesday, May 06, 2014 10:14 AM
To: Vid Krčmar
Subject: Odgovor - klančina v predverju stavbe Mestne občine Kranj

Spoštovani!

V zvezi z vašim vprašanjem glede zavarovanja klančine za invalide v predverju stavbe Mestne občine Kranj, ki ste nam ga dne 23.4.2014 posredovali po elektronski pošti, vam naprej pojasnujemo, da lahko avtentično razlago posameznih relevantnih določb, opredeljenih v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), ki na splošno ureja področje varnosti in zdravja pri delu, daje le Državni zbor RS, neobvezno pa predlagatelj tega zakona, torej Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prav tako vam pojasnujemo, da avtentično razlago podzakonskih aktov s področja zagotavljanja varnega in zdravega dela daje le njegov predlagatelj, torej ponovno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ne glede na to vam na podlagi vprašanja, ki ste nam ga posredovali, v nadaljevanju na podlagi 4. člena Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/2014) posredujemo naše neobvezno mnenje.

Obveznosti delodajalcev v zvezi z ureditvijo delovnih mest (vključno delovnih mest za delavce – invalide) določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99 in 39/2005, v nadaljevanju: Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih).

Ta pravilnik v prvem odstavku 92. člena tako določa, da mora delodajalec delovne prostore urediti tako, da pri tem upošteva invalidnost oziroma prizadetost delavcev – invalidov.

Zahteva iz prvega odstavka tega člena se nanaša zlasti na vrata, prehode, stopnice, kopalnice, umivalnice in stranišča, ki jih neposredno uporabljajo ter na delovna mesta, na katerih delajo ti delavci.

Prvi odstavek 56. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih med drugim tudi določa, da morajo biti stopnišča s 5 in več stopnicami vsaj na eni strani ograjena z varnostno ograjo.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v tretjem odstavku 37. člena prav tako določa, da če so nivoji tal delovnega prostora različni, mora delodajalec prehode med nivoji označiti. Rob višjega nivoja oziroma stopnice mora biti na zgornji strani označen s predpisanim znakom po vsej dolžini, širina označbe pa ne sme biti ožja od 5 cm.

Obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov (tudi v zvezi z označitvijo različnih nivojev tal) določa Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/2005 in 34/2010). V Prilogi V tega pravilnika je tako določeno, da morajo biti mesta v obratih, v katerih obstaja nevarnost, da osebe trčijo ob ovire, padejo ali se na njih zrušijo bližnji predmeti, delavci in druge osebe pa imajo dostop do njih, označena z izmenjujočimi rumenimi in črnimi ali rdečimi in belimi progami. Dimenzije označb morajo biti v skladu z velikostjo ovir ali nevarnih mest. Rumene in črne proge ali rdeče in bele proge morajo biti pod kotom 45°. Proge morajo biti enako široke.

Iz zgoraj navedenih določb Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih sledi, da v primeru če ima stopnišče manj kot 5 stopnic (kot v primeru stopnišča ob klančini za invalide v predverju stavbe Mestne občine Kranj), postavitve ograje ob stopnišču ni obvezna. Je pa potrebno glede na določbe tretjega odstavka 37. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih različne nivoje tal (različna nivoja tal v tem primeru predstavlja rob klančine) ustrezno označiti in sicer na zgornji strani robu višjega nivoja tal (v tem primeru klančine). Dimenzije, obliko in barvo te oznake določata tretji odstavek 37. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih in Priloga V Pravilnika o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/2005 in 34/2010).

Aleš Ažman, inšpektor za delo
Inšpektorat RS za delo
Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj