



Številka: 032-0002/2015

Datum: 25.11.2015

OBČINA TIŠINA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na podani pobudi člana občinskega sveta g. Danijela KOLMAN glede kurilne sezone in smradu na OŠ Tišina

Član občinskega sveta občine Tišina g. Danijel KOLMAN je na 10. redni seji občinskega sveta, dne 22.10.2015, pod točko 9 VPRAŠANJA IN POBUDE, podal naslednji pobudi:

- Pobuda županu glede kurilne sezone na OŠ Tišina, da se odpravi problem kateri traja že leta, da se začne kuriti šele v »torek«, kajti cel ponedeljek je cela šola mrzla. Po vsem tem času meritvah smradu je zadeva ostala ista in je stvar ostala na isti ravni.

ODGOVOR:

1. Čez vikend je ogrevanje šole vzpostavljeno na raven za ohranjanje ustrezne temperature (redukcija). Nastavitve so urejene tako, da se v ponedeljek zgodaj zjutraj šolski prostori ustrezno ogrejejo na zakonsko predpisanih 20 stopinj Celzija oziroma do 21 stopinj Celzija. Ves čas ravnateljstva poslušam, kako moram racionalno in kot dober gospodar uporabljati sredstva, ki so namenjena javnemu zavodu za materialne stroške. Vsako leto je potrebno - po novem na pol leta - prikazati podatke skrbnega ravnanja z javnim denarjem. Lahko segrejemo šolske prostore na 28 stopinj - vprašam le : kdo bo za to zagotovil finančna sredstva?
2. Hišnik je opravil ustrezno sanacijo v vseh sanitarnih prostorih. Čistilke skrbijo za polnjenje sifonov z vodo, saj so nepretočni - voda v njih ne kroži. Prav tako skrbijo za to, da so sanitarije ustrezno očiščene in odišavljene. Neprijeten vonj se občasno pojavi ob vremenskih spremembah, na kar pa nimamo vpliva. Prav tako ne moremo pa vplivati na higienske navade otrok, saj pogosto ne potegnejo vode po opravljeni veliki potrebi. Po morebitni uporabi metlice za čiščenje ostanejo le te umazane. Prav tako naložijo veliko rolic neuporabljenega toaletnega papirja v straniščne školjke. Tako morajo čistilke velikokrat vleči rolice iz začetnega dela kanalizacijske cevi, da ne pride do popolne zamašitve. Zadeva je sanirana - kar se tiče OŠ Tišina. Dejstvo pa je, da je sistem kanalizacije za OŠ Tišina popolnoma očitno narobe narejen - na to sem opozarjala že nekaj let nazaj- saj se take težave sploh ne bi smele pojavljati. In se do priključitve na kanalizacijski sistem tudi niso. Za neprimerno izvedbo priključitve na kanalizacijski sistem pa gotovo ni kriva ravnateljica in zaposleni na šoli.

Pripravila:
Sonja ROŠER,
Ravnateljica OŠ Tišina

ŽUPAN OBČINE TIŠINA
Franc HORVAT, dipl. ing. zoot.