



Rižanski vodovod Koper
85 let



Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, <https://www.rvk.si>

221/21

POSTOPEK
18.11.2021

Št.: SO-21/889
Koper, 5.11.2021

Rižanski vodovod Koper, na podlagi 6. člena Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o. - s.r.l. (Uradne objave št. 24/98 in Uradni list št. 41/10) in 12. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave št. 33/02), ter skladno z vlogo prejeto 2.11.2021 izdaja

pobudniku in pripravljavcu: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
ki ga zastopa IB STUDIO d.o.o., Kampel 114, 6000 Koper,

MNENJE

za lokacijsko preveritev za parceli 1487/4 in 1456/1 k.o. Sečovlje

Na osnovi predložene projektne dokumentacije »Elaborat lokacijske preveritve za parceli številka 1487/4 in del 1456/1 k.o. Sečovlje«, projekt št. 22/21, ki jo je izdelal Studio Mediterana d.o.o., Izola, je zastopnik pripravljavca zaprosil za izdajo mnenja.

Predmetni parceli se nahajata v Sečovljah. Predmet lokacijske preveritve je, da se na območju lokacijske preveritve dovoli postavitve in gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov in sicer šotora za potrebe športne dejavnosti.

Rižanski vodovod Koper, na osnovi petega odstavka 131. člena (ZUreP-2) Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017), za predmetni poseg izdaja pozitivno mnenje s spodaj navedenimi pogoji.

I. Vodooskrba parcel

1. Vodooskrba parcel je možna iz vodovoda NL 200 mm, ki se oskrbuje iz RZ Vinjole 2000 m³, KD = 69.15 m.n.m.
2. V kolikor bo šotor del kompleksa Osnovne se lahko napaja preko internega omrežja Osnovne šole. V nasprotnem primeru je potrebno predvideti eno novo odjemno mesto za obravnavan objekt.
3. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti izdelana, skladno s Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper (Ur. list RS, št. 16/2013 z dne 2.2.2013).

II. Splošne določbe

1. Za vsa morebitna odstopanja in spremembe projektne dokumentacije je treba zaprositi Rižanski vodovod Koper za novo mnenje ali projektne pogoje.
2. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Postopek vodila:
Petra Zetin

Vodja tehnično razvojne službe
Korado Pucér

Vodja sektorja oskrbe s pitno vodo
Darij Križman

 **Rižanski vodovod Koper**
Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.



