



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURU

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURU

Sektor za upravljanje cest
Območje Celje

Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje

T: 03 42 66 268

T: 03 42 66 270

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

OBČINA NAZARJE

Savinjska cesta 4

3331 Nazarje



OBČINA NAZARJE

Prejeto:	25 -05- 2022	Sig. z.:
Številka zadevc:	3503 - 0002 / 2022 - f	Prič.:
		Vred.:

Številka: 37167-1183/2022/5 (1503)
Datum: 18. 05. 2022

Zadeva: Mnenje o skladnosti elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju industrijsko – obrne cone Prihova – Nazarje – objekt 1

Zveza: Vloga št. 3503-0002 z dne 28. 04. 2022, prejeta na DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje, Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje dne 28. 04. 2022 (e pošta), dopolnjena dne 18. 05. 2022

Pripravljavec: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Naročnik: Pfeifer d.o.o., Prihova 21, 3331 Nazarje

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), Direkcija RS za infrastrukturo, kot nosilec urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture izdaja mnenje o skladnosti elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju industrijsko – obrne cone Prihova – Nazarje – objekt 1.

1. Po pregledu elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju industrijsko – obrne cone Prihova – Nazarje – objekt 1, ki ga je izdelal SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtv 59, 8270 Krško, marca 2022, št. 22052-00 in dopolnitve z dne 18. 05. 2022 je bilo ugotovljeno, da lahko Direkcija RS za infrastrukturo izda pozitivno mnenje.
2. Obravnavano območje se nahaja v območju regionalne ceste I. reda št. 225 na odseku 1248 Radmirje - Mozirje, od km 7,977 do km 8,055 in se na državno cesto navezuje preko obstoječega cestnega priključka, v km 7,928 (vse desno v smeri stacionaže po Weps). Na lokaciji je sedaj štirikrako križišče brez zavjalnih pasov, predvideno je krožno križišče.
3. Na obstoječem križišču in predvidenem krožnem križišču je za predviden objekt potrebno zagotavljati preglednosti za trenutno vozno hitrost 90 km/h in za kasnejšo krožno križišče, kjer bo omejitev 50 km/h.
4. Omejitev rabe prostora na območju priključka obravnava 27. člen Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1), na območju površin potrebnih za preglednost ne sme biti postavljeno ničesar kar bi preglednost oviralo ali zmanjševalo.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177.
Št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972

5. Pred izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo v varovalnem pasu državne ceste mora pripravljavec oziroma investitor projektno dokumentacijo dostaviti v pregled in potrditev Direkciji RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje in si nanjo pridobiti projektne pogoje in mnenje za izvedbo del na podlagi 27., 66., 67., 68., 69., 70. in 79. Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) ter 30. in 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1).
6. Investitor oziroma izbrani izvajalci del so dolžni pred začetkom gradnje objektov oziroma posegov izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve gradbišč za objekte, komunalne vode in morebitne druge posege s prikazom dostopa na javno cestno omrežje in po potrebi pridobiti soglasja upravljavca državne ceste za začasne gradbiščne cestne priključke, premestitve komunalnih vodov ter za vse druge posege ter dovoljenja za zapore državnih cest in odločbe za izredne prevoze na podlagi Zakona o cestah.
7. Veljavnost tega mnenja je 2 (dve) leti od dneva izdaje. Po preteku tega roka si mora pripravljavec ponovno pridobiti pozitivno mnenje na predmetni elaborat.
8. V postopku izdaje tega mnenja niso nastali posebni stroški.

Pripravila:
Gordana Grahek, mag.,
sekretarka
vodja Sektorja za upravljanje cest

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.,
po povratnicu
direktorica
št. 020-00-01/2020, datum: 29.10.2020
Alojzij Boh, univ. dipl. inž. grad.


VROČITI:

- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje – priporočeno s povratnico