



Številka: 032-0002/2015

Datum: 24.02.2015

OBČINA TIŠINA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: **Odgovor na vprašanje - poročila člana občinskega sveta gospoda Danijela Kolman, glede delovanja prezračevanja v kulturni dvorani**

Član občinskega sveta občine Tišina Danijel Kolman je na 4. redni seji občinskega sveta, postavil vprašanje glede delovanja prezračevanja v kulturni dvorani.

ODGOVOR

V kulturni dvorani je izveden delujoč prezračevalni sistem.

Vklop prezračevanja se izvede na stikalnem panoju (ob stikalih za vklop luči, označeno z napisom »prezračevanje«). Sicer pa sistem ob delovanju povzroča šumenje in je tekom izvajanja kulturnih prireditvev lahko za nekatere osebe moteč. Smiselno ga je uporabiti pred pričetkom in po končanju prireditve.

ŽUPAN OBČINE TIŠINA
Franc HORVAT, dipl. ing. zoot.