

Priloga
k točki 3

Postojna, 4.6.2012



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič

Zadeva: USTREZNOST KANALIZACIJSKIH CEVI

Zveza: IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA V OBČINI SEMIČ

Za projektirani tip in premer kanalizacijskih cevi je bil v skladu z vso veljavno zakonodajo in veljavnimi predpisi izdelan preračun hidravlike, po katerem **premer vgrajenih cevi ustreza** predvidenemu pretoku fekalne odpadne vode - po hidravličnem preračunu predvideni pretok ne presega 50% polnitve kanala. Meteorne vode niso upoštevane saj njihov priklop na fekalno kanalizacijo ni dovoljen, je pa upoštevan dotok tujih vod (meteorna voda skozi luknje na pokrovih jaškov ipd.). Poleg tega je v hidravličnem preračunu upoštevano število prebivalstva po projektu IDZ, porast števila prebivalstva v naslednji 30-ih letih ter poraba vode na prebivalca 200 l/s*PE z upoštevanim maksimalnim dnevnim pretokom. Posamezne postavke imajo dodatno vključeno tudi rezervo (npr. porast prebivalstva je predviden na 1%, čeprav ga praktično ni, poraba vode na prebivalca je v praksi manjša...).

Borut Batista
direktor

A handwritten signature in cursive script that reads "Batista".



Purgator d.o.o. Postojna

Novi trg 9
6230 Postojna, Slovenija
p +386 5 721 14 20
f +386 5 721 14 22
e info@purgator.si
www.purgator.si
TRR: 02086-0255831220
iD. št. za DDV: SI97342904