



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS

Območna enota Celje in Dravograd

Inšpekcijska pisarna Dravograd

Meža 10, 2370 Dravograd

T: 02 877 00 50

F: 02 877 00 55

E: gp-oedr.zirs@gov.si

www.zi.gov.si

Številka: 06170-260/2017-3

Datum: 14.12.2017

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Območna enota Celje in Dravograd, izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 18. člena Zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur.l. RS št. 59/2006), ter določil 35 čl. Zakona o varstvu pred utopitvami (Ur.list RS, št.42/07 in 9/2011) v postopku zdravstvenega nadzorstva v upravni zadevi **Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na gradu 6, p. Ravne na Koroškem, ki ga zastopa direktor Aleš Logar, naslednjo**

ODLOČBO

I. Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na gradu 6, p. Ravne na Koroškem, se na mestnem kopališču v Ravnah na Koroškem odredi naslednje:

1. Bazensko ploščad je obnoviti na način, da bo omogočeno učinkovito čiščenje.

Rok izvršitve: 1.7.2018

2. Presostatično ponjavo je obnoviti na način, da bo omogočeno *učinkovito* čiščenje.

Rok izvršitve: 1.10.2018

II. O odpravljenih nepravilnostih mora zavezanec takoj po preteku rokov obvestiti inšpektorico ZIRS OE Celje in Dravograd, IP Meža 10, Dravograd, ki je izdala to odločbo.

III. V postopku izdaje te odločbe stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Zdravstvena inšpektorica Republike Slovenije, Območna Enota Celje in Dravograd, IP Meža 10, Dravograd je dne 13.12.2017 opravila zdravstveno inšpekcijski pregled mestnega kopališča v Ravnah na Koroškem, upravljavca **Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na gradu 6, p. Ravne na Koroškem**.

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je bazenska ploščad obdelana s tlakovci, ki so iz betonskega poroznega materiala s fugami in na nekaterih mestih poškodovani in ne omogočajo učinkovitega čiščenja, kar je v nasprotju s 31 čl. Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalne vode v bazenih (Ur. L. RS št. 59/2015).

V mesecu septembru 2017 so na veliki bazen namestili presostatično ponjavo, katera bo nameščena do meseca junija 2018. Ponjava je iz plastičnega materiala in je stara 10 let in notranjost ponjave je delno dotrajana in je ni možno učinkovito čistiti, kar je v nasprotju s 31 čl. Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalne vode v bazenih (Ur. L. RS št. 59/2015).

Bazen v zimskem času uporabljajo plavalci Plavalnega kluba Fužinar.

Roki iz 1 in 2 tč. izreka te odločbe so določeni sporazumno s odgovorno osebo in so v skladu s 3. odst. 7. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. L. RS št. 43/07 in 40/14), ki določa, da mora inšpektor pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in okoliščine od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko zavezanec ob dolžni skrbnosti odpravi nepravilnosti. Zdravstvena inšpektorica je ob upoštevanju in tehtanju vseh zgornjih meril presodila, da mora zavezanec zaradi varovanja javnega zdravja nepravilnosti odpraviti v rokih, ki so navedeni v izreku te odločbe.

Po določilih 35. Zakona o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/2007), Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalne vode v bazenih ter 1.tč. 15. čl. Zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur. list RS, št. 59/06) in 8 tč. 47. čl. Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. I. RS, št. 33/06) je bilo potrebno odrediti, kot je navedeno v izreku te odločbe.

S tem je odločba utemeljena. Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po določilih Zakona o upravnih taksah takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni po prejemu odločbe na Ministrstvo za zdravje. Pritožba se pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu ali pošlje priporočeno po pošti organu, ki je izdal to odločbo, to je na naslov Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje in Dravograd, IP Meža 10, Dravograd.

V skladu z 8 čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. I. RS, št. 42/07, 126/07 in 88/10) je treba za pritožbo plačati upravno takso po tarifni številki 2 iz Priloge Zakona in sicer v znesku 18.10 eura in bo stranki po prejemu pritožbe izdan plačilni nalog za plačilo upravne takse.

VROČITI:

1. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti,
Na gradu 6, p. Ravne na Koroškem,
osebno po ZUP



Ana HOLJCL, dipl. san. inž.

INŠPEKTORICA I