



Št.: IDP-0971/16

Datum: 30.11.2016

OBČINA APAČE  
APAČE 42 B

9254 APAČE

OBČINA APAČE	
Prejeto: 01-12-2016	Sig.znak: 03
Vredn.:	Priloge:
Številka zadeva: 032-0002	2014-81

### Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV

#### 1. Vprašanje:

G. Belec je dobil mail, »če da nekdo« ugotavlja, da ČN ne deluje pravilno. Mišlim, da tole: »Ker preko JP Prlekija vozimo greznice na ČN Apače, smo malo "vrgli oči" na delovanje vaše ČN. ČN ne deluje pravilno, v bazenih sploh ni nobene biologije, aeriranje ne deluje, usedalniki so zamuljeni, mulj je kar na površini....Se pravi, ČN nekdo ne zna upravljat ali ne zmore!«

#### Odgovor:

Ko smo čistilno napravo, 1.7.2016 pogodbeno prevzeli v upravljanje, je bilo stanje čisto isto kot ga opisuje g. Belec. Glede na zelo skope podatke oz. navodila o vzdrževanju ČN naprave, ki so del projekta izvedenih del, smo pričeli z raziskovanjem same tehnologije in procesov. Težave smo imeli z izplavljanjem blata v iztok. Po določenem času, nam je kvaliteto iztoka uspelo nekako spraviti v okviru mejnih vrednosti. S 1.9.2016 pa smo pričeli z intenzivnim prevzemom grezničnih gošč, ki pa so po našem mnenju glavni krivec za to, da delovanje čistilne naprave niha. Poleg tega, da so greznične gošče zelo obremenjene (tudi 15x bolj kot komunalna voda), tako s sprejemom grezničnih gošč pride na ČN tudi velika količina maščob. Obstoječi maščobolovilec, v sklopu rekonstrukcije ni bil spremenjen in smo mnenja, da ni ustrezne dimenzije zato maščobe prehajajo v nadaljnje postopke (aeracijski bazen, usedalnik), kjer pa niso dobrodošle in motijo proces biološkega čiščenja odpadne vode. Skupaj z občino kot lastnico objekta bomo iskali ugodne rešitve za odpravo pomanjkljivosti oz. rekonstrukcijo maščobolovilca. V kolikor v čim krajšem času ne bomo našli rešitve, bomo primorani za določen čas prekiniti planiran odvoz grezničnih gošč.

#### 2. Vprašanje:

»G. Flisar pa želi še enkrat natančno pojasnilo koliko odvozov in greznic je zajetih v ceno, ki jo plačujejo občani na mesečnih položnicah.«

Odgovor: Pri pripravi cene storitev povezanih z greznicami in MKČN je bilo upoštevano, da se bo storitev prevzema grezničnih gošč ali blata MKČN na posameznem odjemnem mestu izvajala enkrat v obdobju 3 let. V kolikor pa uporabnik potrebuje dodaten odvoz, pa smo to tudi dolžni opraviti brez dodatnega plačila (v skladu z določili Uredbe, pridobili pa smo si tudi mnenje računskega sodišča).

Pripravila:

**Barbara Zemljak, dipl.san.inž.**

Tehnolog za področje odvajanja  
in čiščenja odpadnih vod

Direktor:

**Davorin Kurbos, univ.dipl.ekon.**

Javno podjetje  
Prlekija d.o.o.

Vodja tehnično operativnega področja:

**Sašo Klemen, dipl.inž.el.**



Št.:IDP- 0859/16

Datum: 28.10.2016

OBČINA APAČE

Prejeto: 04 -11- 2016	Sig.znak: 003
Vredn.:	Priloge:
Številka zadeve: 009 - 0001 / 2016 - 20	

Občina APAČE  
Apače 42 b

9253 APAČE

scann jelic, kpa

## Zadeva: ODGOVORI NA ZAPISNIK SESTANKA VAŠČANOV LUTVERCI

### 2. točka Zapisnika:

*Ali bo občan deležen večkratnega odvoza grezničnih gošč in bo odvoz v ceni, ki jo mesečno plačuje, ali samo enkrat na tri leta, za ostale odvoze pa bo moral dodatno plačati izvajalcu javne službe?*

#### Odgovor:

S 1.9.2016 se je na območju občine Apače uveljavila storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

V sklopu omenjene storitve je izvajalec javne službe dolžen opraviti praznjenje greznice ali prevzeti blato male komunalne čistilne naprave najmanj enkrat v 3 letih. Prevzem grezničnih gošč se vrši po planu. Trenutno se odvoz blata vrši v naselju Lutverci. Vsakega posameznega uporabnika obveščamo o predvidenem prevzemu gošč cca 15 dni prej. Gošče se prevzamejo s pomočjo specializiranega vozila in se očistijo na komunalni čistilni napravi Apače. V kolikor ima občan potrebo po pogostejšem odvozu grezničnih gošč, je izvajalec javne službe to tudi dolžen opraviti v okviru plačevanja storitve, ki se jo mesečno plačuje po porabljeni vodi – brez dodatnih plačil.

### 3. a točka Zapisnika:

*Ali ostaja vas Lutverci še zmeraj v aglomeraciji, v kateri je potrebno izgraditi javni kanalizacijski sistem?*

Aglomeracije določa Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje 2005 do 2017), ki ga je Vlada RS sprejela s Sklepom št. 35401-2/2010/3 dne, 11.11.2010 in je še vedno v veljavi.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju Republike Slovenije pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem na s predpisi določenih območjih s posebnimi zahtevami, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so določena območja poselitve, za katera je v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. V njem so določena tudi območja poselitve, kjer je v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, z usmeritvami.

- način čiščenja komunalne odpadne vode in
- način odvajanja komunalne odpadne vode v okolje (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v tla), skupaj s podatki (šifra in ime) o vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok.
- pridobljeno vodno soglasje.

V kolikor se bo komunalna odpadna voda zbirala v nepretočni greznici, mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati naslednje podatke v skladu z določili 5. točke 23. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in sicer:

- zmogljivost zbiranja (prostornina nepretočne greznice) in
- lokacija nepretočne greznice, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000,
- pridobljeno vodno soglasje.

3. c točka Zapisnika:

*»Kdaj se namerava zgraditi javni kanalizacijski sistem?«*

Na vprašanje odgovori investitor – občina Apače.

3. d točka Zapisnika:


*»Ali se bodo morali občani vasi Lutverci, ki imajo že zgrajene MKČN, kljub urejenemu čiščenju priklopiti na javni kanalizacijski sistem.«*

V kolikor je javna kanalizacija zgrajena in je dana možnost za priključitev na javno kanalizacijo, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna. Lastnik objekta je dolžen izvesti neposreden priklop na javno kanalizacijo preko hišnega revizijskega jaška in opustiti greznice ter tudi MKČN.

Da si občan vsaj delno povrne stroške predlagamo, da MKČN sprazniijo, očistijo in jo prodajo saj je v občini Apače veliko objektov izven aglomeracij, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije.

Pripravila:  
Barbara Zemljak, dipl.san.inž.  
Tehnolog na področju odvajanja  
in čiščenja odpadnih vod

Direktor:  
Davorin Kurpas, univ.dipl.ekon.




Javno podjetje  
Prekija d.o.o.