

**Od:** Jernej Šomen <jernej.somen@komunala-ptuj.si>  
**Poslano:** četrtek, 18. junij 2020 09:59  
**Za:** nada.kolednik@dornava.si  
**Kp:** okolje@dornava.si  
**Zadeva:** Izlitje odpadnih vod iz ČN Dornava

Pozdravljena

Na podlagi telefonskega razgovora v nadaljevanju podajam obrazložitev težav v obratovanju ČN Dornava 16. in 17. maja 2020.

Omenjenega vikenda je prišlo do prelivanja odpadnih vod preko robov betonskih bazenov ČN Dornava najprej na dvorišče naprave, nato pa iz dvorišča na okoliške njivske površine. Vzrok za prelivanje je bil v tem, da je črpalka ki iz vakuumske postaje črpa odpadno vodo do ČN Dornava delovala normalno, očiščena voda pa iz ČN zaradi mehansko zaprtega odtoka ni iztekala. Tako so se bazeni v naravi najprej napolnili, potem pa začeli površinsko prelivati v okolico.

Težava je v bila dvojna in sicer v izpadu frekvenčnega regulatorja puhal za vpihovanje zraka v biološki del naprave, delovanje puhal pa je s krmiljem neposredno povezano z problematičnim AUMA pogonom na iztoku očiščene vode iz naprave. Za servis vseh AUMA pogonov je bil upravljavec naprave z občino Dornava dogovorjen že prej in sicer je občina za popravilo izdala Komunalnemu podjetju Ptuj naročilnico 24. 2. 2020. Komunalno podjetje odpravo težav in servise naroča pri pooblaščenem dobavitelju in serviserju proizvajalca AUMA pogonov za Slovenijo, ki pa ima svoj sedež v Republiki Hrvaški (APIS CENTAR d.o.o., Novačka cesta 58, Rakitje, HR-10437 Brestovje). Ravno v tistem času so se pričeli uvajati ukrepi preprečevanja širjenja korona virusa, eden od njih pa je bil tudi omejen prestop meje med Slovenijo in Hrvaško. Servisa ni bilo možno narediti in zaradi tega je sam AUMA pogon v sredini maja tudi zatajil. Po sprostitvi ukrepov v se je konec maja servis in popravilo že izvedlo. Do težav (razen težav vezanih izključno na frekvenčni regulator puhal) na iztoku v prihodnje naj ne bi več prihajalo.

Trenutno izvedeno krmilje in daljinski prenos podatkov tovrstne napake ne zazna, tako da je bila intervencija z naše starani opravljena šele po telefonskem obvestilu naključne osebe, ki je to na terenu opazila.

Lep pozdrav



**KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.**  
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija

mag. Jernej Šomen, univ. dipl. inž.  
Vodja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda  
Tel.: (02) 780 54 60  
Mob: 031 382 975  
e: jernej.somen@komunala-ptuj.si