



**Občina Tolmin**  
Ulica padlih borcev 2,  
5220 TOLMIN

**Urad župana**

Številka: **330-0003/2014**

Datum: 20. februar 2014

## **POROČILO OŠCZ OBČINE TOLMIN – ŽLED OD 2.2. DO 9.2. 2014**

Zaradi pojava žleda, ko je kazalo, da se bodo nastale težave še stopnjevale, je poveljnik CZ Občine Tolmin sklical izredno sejo OŠCZ, da bi prevzeli vse potrebno za vodenje in koordiniranje aktivnosti terenu. Prva seja je bila v nedeljo, dne 2.2.2014. Naslednji dan smo vzpostavili kontakte s poverjeniki CZ na ogroženih območjih. Kot član OŠCZ je pri vodenju aktivnosti sodeloval tudi komandir policijske postaje Tolmin. Zlasti za zagotavljanje potrebnih agregatov smo dobro sodelovali z regijskim poveljnikom za CZ, regijskim centrom za obveščanje v Novi Gorici in drugimi. Župan občine Tolmin je ves čas aktivno sodeloval pri delu OŠCZ. Skupaj s poveljnikom CZ sta bila veliko tudi na terenu, kjer sta spremljala stanje in skrbela za to, da je bilo za prizadete občane čim bolj poskrbljeno.

Vse službe, ki so posredovale na terenu, so svoje delo opravile profesionalno in kolikor je bilo mogoče hitro. Največje breme je padlo na prostovoljne gasilce in vzdrževalce cest, na čelu s Komunalno Tolmin. Pri tem moramo omeniti tudi domačine, ki so v velikem številu priskočili na pomoč, tudi s traktorji, motorkami in podobno. Vsem naštetim je potrebno izreči posebno pohvalo za požrtvovalnost in dobro organiziranost pri reševalnih akcijah. Brez prostovoljnih gasilcev in pomoči samih krajanov, bi bilo delo na terenu zelo oteženo, reševanje pa bi trajalo veliko dalj časa.

Žled je prizadel praktično celotno območje občine Tolmin na nadmorski višini od cca 500 do 900 m nadmorske višine. Najhuje je bila prizadeta Šentviška planota, območje Trebuše ter vsi gozdovi, ceste in poti na navedeni nadmorski višini.

### **PREGLED AKTIVNOST OŠCZ**

Nedelja, 2.2.2014 ob 18.00 uri: poveljnik OŠCZ Jože Dakskobler je člane štaba seznanil z razmerami na terenu. Šentviška planota je bila dostopna le do Pečin s Slapa ob Idrijci in do Ponikev iz Klavž v Baški grapi. Lokalne ceste med naselji na Šentviški planoti niso bile prevozne. Prav tako so bile od doline odrezane Tolminske Ravne, Gorenja Trebuša od hiše številka 40 naprej in zaselek Foni. Ob nadaljevanju močnega sneženja je bilo za pričakovati še popolno zaporo ceste do Tolminskega in Kanalskega Loma, v Sela nad Podmelcem, v Volčanske Rute in še kam.

Na podlagi ugotovljenega stanja, so člani OŠCZ sprejeli odločitve o nadaljnjih ukrepih. Na Šentviški planoti se bo z odpravljanjem posledic žleda nadaljevalo (že tega dne je bilo na terenu cca 40 prostovoljnih gasilcev skupaj z domačini). V pripravljenosti so bili člani petih prostovoljnih gasilskih društev z območja tolminske občine in gorski reševalci Postaje GRS Tolmin nudenje pomoči najhuje prizadetim. Štab je odločil, da zaradi nastalih izrednih razmer v ponedeljek, 3. februarja, na Podružnični šoli Šentviška planota odpade pouk.

Ponedeljek, 3.2.2014, ob 7.00 zjutraj: s terena so se zbrale dodatne informacije. Zaradi podrtega drevja so bile neprevozne naslednje lokalne ceste:

- ceste po Šentviški planoti (za osebna vozila so bili za silo prevozni odseki: Šentviška Gora – Polje, Daber in Zakraj);
- cesta Tolmin – Tolminske Ravne,
- neprehodni so bili posamezni deli cest v Gorenji in Dolenji Trebuši (Trebuša – Mrzla Rupa, proti Čuku, Gačnik, Razazije, Utrski vrh),
- nedostopnih je bilo nekaj hiš v Kanalskem Lomu (v Vetrniku),
- nedostopne so bile še nekatere posamezne domačije, Foni in še kje.

Ostale ceste so bile očiščene toliko, da so bile prevozne.

Drugi škodni dogodki:

- brez elektrike so bili na Šentviški planoti;
- glavne telefonske linije niso bile poškodovane, razen do posameznih odjemalcev, kjer pa ni bilo elektrike in telefoni niso delali;
- več motenj je bilo v mobilni telefoniji, ponekod ni bilo signala (Šentviška planota, gornji del Baške grape).

Predvideni so bili naslednji ukrepi:

- člani štaba gredo na teren,
- na Šentviško planoto se zagotovi potrebna mehanizacija in agregati, reševalne enote gredo na teren,
- ekipa gre odpirat cesto v Tolminske Ravne,
- gorska reševalna služba bo preverila stanje na območju Trebuše in Kanalskega Loma ter sodelovala pri urejanju razmer,
- zagotovilo se bo nekaj agregatov za primer dodatnih potreb,
- štab CZ bo spremljal razmere in koordiniral delo na terenu.

Gradbena mehanizacija, gasilci, gorski reševalci, ter delavci Komunale in Elektra Primorska so bili cel dan na terenu. Na Planoti, kjer ni signala, je bil vzpostavljen center z radijsko postajo, od koder so informacijsko pokrili teren. Delo je povsod potekalo dobro in koordinirano, tako da so sinhrono delovale akcije gasilcev, gorske reševalne, gradbene mehanizacije, Komunale in delavcev Elektro Primorska. Ekipe GRS so bile tudi danes na terenu in so obiskale domačije, kamor ceste še niso bile odprte. Večji agregati so v Bukovskem vrhu in v Kanalskem Lomu ter po posameznih domačijah na Planoti. Šola na planoti bo še naprej zaprta.

Ponedeljek, 3.2.2014, ob 18.00: stanje na prizadetih območjih je bilo še vedno težko in marsikje tudi nevarno. Na Planoti so fizično odprli skoraj vse ceste, vendar neuradno, ker varnost še ni bila zagotovljena, saj se je drevje marsikje še vedno podiralo na ceste. Stanje ob večerni prekinitvi del je bilo naslednje:

- po Šentviški planoti so ceste prehodne, neprehoden je bil le odsek Pečine – Ponikve in cesta v smeri proti Gorskemu Vrhju;
- na cesti Tolmin – Tolminske Ravne je bilo ogromno podrlih dreves in kamenja, zadrževanje na tem delu pa zelo nevarno, zato bila dela na njej prestavljena na torek, 4.2., če bodo varnostne razmere to dopuščale;
- dela na cestah v Gorenji Trebuši, zaradi velikih ovir na cestah, so napredovala dokaj počasi. Še vedno je nekaj hiš ostalo nedostopnih (Razazija, Utrski vrh);
- nedostopnih je ostalo nekaj hiš v Kanalskem Lomu (v Vetrniku) in zaselek Foni;
- cesto v Rutu je bilo tudi potrebno očistiti.

Drugi škodni dogodki:

- na Šentviški Planoti, v Vetrniku, v Utrskem vrhu in v posameznih domačijah so bili še vedno brez elektrike;
- glavne telefonske linije niso bile huje poškodovane, kakšno je stanje do posameznih odjemalcev pa Telekom ni imel vseh podatkov, ker ponekod telefoni niso delali zato, ker ni bilo elektrike;
- motnje v mobilni telefoniji še niso bile odpravljene, marsikje tudi ni bilo signala (Šentviška planota, gornji del Baške grape). Glavni vzrok je bil izpad električne energije na Črvovem vrhu;
- problem sta bili dve črpališči za vodo (v Lomu in na Planoti). Za naslednji dan je bila predvidena njuna povezava z električnim omrežjem ali zagotovitev agregata.

Predvideni so bili naslednji ukrepi:

- člani štaba in vse reševalne enote gredo ponovno na teren,
- cesto v Tolminske Ravne začnejo odpirati naslednji dan,
- gorska reševalna služba bo preverila stanje na območju Trebuše in proti Oblakovemu vrhu ter sodelovala pri urejanju razmer,
- štab CZ bo spremljal razmere in koordiniral delo na terenu.

Torek, 4.2. ob 18.00: žled se je ponovno pojavljal, njegova nadmorska višina pa se je nižala. Stanje na prizadetem območju - na Šentviški planoti, na območju Gorenje Trebuše, Tolminskega in Kanalskega Loma se je slabšalo, tako da je bila že prevoznost že očiščenih poti ponovno vprašljiva. Na cestah se je pojavljala poledica, zaradi vremenskih razmer pa so bili učinki posipavanja vprašljivi.

Gradbena mehanizacija, gasilci, gorski reševalci, ter delavci Komunale in Elektra Primorska so bili cel dan na terenu. Zelo so aktivni tudi domačini na celotnem prizadetem območju. Gasilci so v Gorenji Trebuši obiskali domačije, ki še niso dostopne z mehanizacijo. PGD Tolmin je iz Nove Gorice pripeljal 5 agregatov – posodila jih je URSZR. Trije bodo šli v Lom. SGG je izrazila pripravljenost pomagati s sekači. Pomoč je ponudil tudi Rdeči križ in Center za socialno delo Tolmin.

Cesta na Črvov vrh je bila odprta z bukovske strani. Ekipa, ki se je prebijala proti Tolminskim Ravnam je zaradi težkih razmer napredovala zelo počasi, prebili so cca 500 m. Zaradi omejenosti prostora ne morejo razporediti večjega števila delavcev – reševalcev. Popoldne je zasulo cesto v Čadrg, tako da je bila zaprta. Še vedno so bile zaprte ceste v Tolminske Ravne, v zaselek Foni in k hiši Čiginj št. 19 (pri Fratniku).

V Čadrgu je prišlo do izpada elektrike, ponovno tudi na Šentviški Planoti, kjer je bila za nekaj časa že zagotovljena. Tudi Utrski vrh in še nekateri manjši kraji so bili brez elektrike.

Elektro primorska je zagotovil agregate za Bukovski vrh, Tolminski in Kanalski Lom, v Rute.

Telekom čaka na zagotovitev elektrika na pretvorniku na Črvovem vrhu.

GRS so bili na terenu in obiskali več domačij, ki sicer še niso dostopne. Pri prebivalcih niso ugotovili posebnih težav ali potreb.

Štab CZ je kontaktiral s poverjeniki ali drugimi ljudmi na nedostopnih krajih in ni ugotovil hujših problemov.

Za naslednji dan je bilo določeno, da gredo vse ekipe ponovno na teren. Prednostno se bo poskušalo odpreti cesto v Čadrg, kjer je največ ljudi, zato se stroj iz Gorenje Trebuše, ki ima verige, začasno preseli na cesto v Čadrg.

V razpravi je bil dan tudi predlog, naj Občina nabavi verige za gradbene stroje – kopače, ki jih sicer ne rabijo, bi jih pa v podobnih primerih lahko uporabili.

Sreda, 5.2. ob 8.00: razmere na terenu so se še poslabšale. Trenutno stanje je kritično. Neprehodne so bile naslednje ceste:

- Žabče - Zadlaz Žabče - Tolminske Ravne,
- Zatoimin - Zadlaz Čadrg - Čadrg,
- Ljubinj - Sela nad Podmelcem,
- Čiginj - Volčanski Ruti,
- Kamno – Vrsno (ekipa ceste čisti),
- lokalne ceste po Šentviški planoti;
- ceste na območju Gorenje Trebuše,
- Vetrnik in Dolgi Laz na območju Tolminskega oz. Kanalskega Loma.

Brez elektrike so bili na Šentviški planoti, v Čadrgu in na območju Gorenje Trebuše, v Utrskem vrhu in po posameznih domačijah drugod. Zastenar tudi ni imel elektrike, imel pa je agregat in je bil preskrbljen.

Kopač, ki se je prebijal proti Volčanskim Rutom je zasulo. Reševali ga bodo s kopačem, ki pride iz Trebuše. Zaznali so pomanjkanje goriva za agregate na terenu. Pretvornik na Črvovem vrhu še ni delal (ni imel elektrike), zato niso mogli usposobiti pretvornikov za mobilno telefonijo (pretvorniki imajo baterije ki jih lahko napajajo še cca 24 ur po izpadu elektrike).

Kot prvo prioriteto je štab določil delo na Planoti, v Rute in morda v Fone. Delo proti Čadrgu je bilo še prenevarno, zato so začetek del preložili na naslednji dan. Aktivirali bodo radioamaterje, da vzpostavijo zveze s Ponikvami, kjer mobiteli še niso delali. Štab CZ bo vzpostavil stike z vsemi zaprtimi območji.

Sreda, 5.2. ob 16.00: tega dne je bil žled najhujši, vendar se je ponekod že talil, ker so se temperature nekoliko dvignile. Za delavce je bilo povsod nevarno, zato so bila dela skoraj povsod začasno ustavljena. Na Vrsno je bila čez dan cesta prebita, za dela proti Čadrgu pa je bilo še nevarno, se še niso začela. Ceste, ki niso bile zasute, so bile splužene, vendar uradno še niso bile odprte. Neprevozne so bile še:

- Žabče - Zadlaz Žabče - Tolminske Ravne,
- Zatoimin - Zadlaz Čadrg - Čadrg,
- Ljubinj - Sela nad Podmelcem,
- Volčanski Ruti,
- Ponikve - Pečine;
- ceste na območju Gorenje Trebuše,
- Vetrnik in Dolgi Laz na območju Tolminskega oz. Kanalskega Loma.

Brez elektrike so bili na Šentviški planoti – razen Pečin, v Čadrgu, na območju Gorenje Trebuše, v Rutu, na Poreznu in v Bači. Fiksna telefonija je delala povsod, razen v Čadrgu, kjer je izpadla tudi mobilna telefonija. Podružnična osnovna šola Šentviška Gora je bila cel teden zaprta.

Radioamaterji so bili aktivirani, vendar je bil signal preslab, zato iz občinske stavbe zveze s Ponikvami niso mogli vzpostaviti. Štab CZ je vzpostavil stike z vsemi zaprtimi območji, razen s Selami nad Podmelcem, kjer se ni nihče oglasil. Tudi GRS so bili na terenu, v Pušniku in v Knežkih Ravnah.

Komunala je za naslednji dan zagotovila tri ekipe, za Čadrg, Tolminske Ravne in Sela nad Podmelcem. Ostale prioritete so bile: delo na Planoti, v Rute in morda v Fone.

Četrtek, 6.2. ob 16.00: žled se je preko dneva v glavnem talil, tako da so bile razmere na terenu veliko boljše. Odprta je bila cesta v Sela nad Podmelcem. Cesta v Čadrg je bila predrta, vendar prevozna samo s terenskimi vozili. Tudi ceste na šentviški planoti so bile splužene, uradno pa še niso bile odprte. Nevaren je bil odsek Žabče – Zadlaz Žabče zaradi padanja kamenja z Žabijskega vrha. Ljudem je bilo odsvetovano gibanje na tem delu ceste. Ceste, ki so bile odprte, so bile splužene. Zaprte so bile še naslednje ceste:

- Zadlaz Žabče - Tolminske Ravne,
- cesta v Volčanske Rute,
- odsek Ponikve - Pečine;
- ceste na območju Gorenje Trebuše,
- Vetrnik in območje Tolminskega oz. Kanalskega Loma ter
- cesta v Poljubinske Ravne.

Brez elektrike so bili na Šentviški planoti, v Čadrgu, v Lomu in bližnjih zaselkih, na območju Gorenje Trebuše. Stanje telekomunikacij ni bilo bistveno spremenjeno.

Občina je dobila še 5 agregatov (1 od Mermolja in 4 od Občine Domžale). Društvo Peski je tudi ponudilo enega.

Radioamaterji brezhibne zveze s Ponikvami niso mogli vzpostaviti. GRS so bili v Volčanskih rutah. Na cesti proti Tolminskim ravnam so napredovali počasi. Prišli so do Žunha, za naprej bi pa potrebovali dodaten stroj za pomoč pri žaganju na cesti, ker so bila drevesa zelo na gosto zabita v cesto, tako da je bilo delo še posebej nevarno.

Za naslednji dan je bilo predvideno, da gredo štirje sekači SGG-ja na Šentviško Planoto, Komunala bo dokončala cesto v Čadrg, nadaljevala v Tolminske Ravne in začela v Fone. Delalo se bo tudi v Volčanske Rute in na Območju Loma.

Petek, 7.2. ob 16.00: Poveljnik CZ je preverjal stanje na območju Baške grape in Planote. Kot vse prejšnje dni so bile na ogroženih območjih vse ekipe za zaščito in reševanje. Ceste v občini Tolmin so bile večinoma odprte in splužene; zaprte so bile še:

- Zadlaz Žabče - Tolminske Ravne,
- cesta Oblakov Vrh - Utrski Vrh.

Zaradi padanja kamenja z Žabijskega vrha je bila cesta na odseku Žabče – Zadlaz Žabče za peš hojo prepovedana, dovoljen je bil samo lokalni promet. Vetrnik in Dolgi Laz sta bila dostopna. Ceste na Šentviški Planoti so bile odprte, prav tako v Čadrg, Fone, Volčanske Rute in Poljubinske Ravne. Na območju Gorenje Trebuše so se prebijali še do hiše št. 72, ostalo je bilo vse dostopno. Za naslednji dan je bilo predvideno, da bodo vse ceste prevozne, razen ceste v Tolminske Ravne in v »Grapo« pri Utrskem Vrh.

Brez elektrike so bili v Lomu in bližnjih zaselkih, na območju Gorenje Trebuše (Razazije, Utrski Vrh, Gorski Vrh). Na cesti v Tolminske ravne so delali trije stroji in dve ekipi sekačev. Zaradi pomanjkanja prostora na tej cesti več ljudi in strojev ni moglo delati.

Pripadniki GRS so odnesli zdravila in druge nujne potrebščine v Tolminske Ravne. Za naslednji dan je bil predviden odhod v »Grapo«, pri Utrskem Vrh, kamor bodo dvema občanoma dostavili agregat. Gasilci PGD Tolmin bodo šli na Šentviško Planoto, kamor bodo dostavili polivinil za začasno prekritje poškodovane strehe. Sekači SGG-ja ostanejo še naprej na Šentviški Planoti.

Ponedeljek, 10.2. ob 16.00: Vse ceste, ki so bile zaradi žleda zaprte, so bile odprte, tudi v Tolminske Ravne. Niso bile pa vse v celoti urejene in očiščene. To velja zlasti za cesto v Tolminske Ravne, ki je bila predrta, vendar je bilo na njej še veliko dela. Tudi cesta v Čadrg še ni bila popolnoma urejena.

Elektriko so imeli vsi, večina iz omrežja, drugi pa iz agregatov.

V nedeljo, dne 9.2., se je sprožil usad na cesti R2-403, med Koritnico in Hudajužno (po domače V Klontah), kjer je bila še vedno polovična zapora ceste. Brežina nad cesto, ki je bila zasuta, je bila zaradi erozije terena labilna. Obstaja je možnost ponovnega usada. Namestniku poveljnika štaba je bilo naloženo, da obvesti DRSC in CP Nova Gorica, da pregledajo teren nad cesto in predvidijo potrebne varnostne ukrepe.

9.2. je prišlo do velikega snežnega plaz v Stržiščah. Na srečo večje škode ni povzročil. Zasul je slabih 100 m ceste med obema deloma vasi in se ustavil cca 20 m pod njo. Višina snega na cesti je okoli 2 m. Delovni stroji so bili takoj na delu in začeli plaz odstranjevati.

Elektro primorska je bil še vedno na terenu, na linijah, kjer električno omrežje še ni bilo usposobljeno (Bukovski Vrh, Razazije, Sojčar idr.). Državno cesto iz Trebuše proti Oblakovemu vrhu so pluzili.

Kot običajno je tudi ta nesreča odkrila nekatere pomanjkljivosti v delu štaba CZ, ki jih bo potrebno odpraviti. To je predvsem:

- zaradi izpada elektrike radijske zveze niso povsod delovale (izkazalo se je, da tudi radio amaterji niso mogli vzpostaviti zveze med Tolminom in Ponikvami);
- vseh razpoložljivih delovnih strojev ni bilo mogoče uporabiti, ker nimajo verig;
- če bi bil brez elektrike tudi Tolmin, bi imeli velike težave pri vzpostavitvi osnovnih delovnih pogojev v ZD, pri nujni oskrbi prebivalstva s hrano, z ogrevanjem ipd..

Na podlagi ugotovljenega stanja na terenu je Občinski štab CZ sprejel odločitev, da je z današnjim dnem prenehal z rednimi aktivnostmi. Še naprej bo spremljal akcije, ki so predvidene za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na ogroženih območjih. Na naslednji seji, ki bo 20.04.2014, bo opravljena analiza delovanja sistema zaščite in reševanja ter predlogi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Pripravil: Jožef Uršič