



## **Letno poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2020**

Občina Tišina kot upravljavec vodooskrbe v naseljih: Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna podaja letno poročilo, ki je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017). Pravilnik o pitni vodi v 34. členu določa, da mora upravljavec najmanj enkrat letno uporabnike obvestiti o kvaliteti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

Na vseh črpališčih se izvaja permanentna dezinfekcija pitne vode s klorovim preparatom – kalcijev hipoklorit.

Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti je vpeljan in vzdrževan interni nadzor po načelih sistema HACCP-a, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov. Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode ugotavljamo z laboratorijskimi preskušnji po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur. list. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017), ki določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti.

Vzorčenje in preskušanje operativno izvaja po pogodbi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor.

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnih sistemih odvzetih:

- 15 vzorcev za mikrobiologijo, od tega je bilo 14 skladnih in 1 neskladen (skupno število mikroorganizmov pri 37°C in Koliformne bakterije).
- 8 vzorcev za kemijo kateri so bili vsi skladni.

Za odpravo neskladnosti je občina Tišina ravnala v skladu z navodili HACCP-a.

Poročila o preskusu pitne vode so na voljo:

- na spletni strani občine Tišina <http://www.tisina.si> (komunala/vodovod/ kakovost pitne vode/ analize pitne vode)
- na sedežu občinske uprave Občine Tišina, v tajništvu župana, Tišina 4, 9251 Tišina.

**Franc HORVAT, dipl. inž. zootehnik**  
**ŽUPAN OBČINE TIŠINA**

Vročiti:

- vsakemu gospodinjstvu v občini,
- arhiv, tu.